



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Республике Бурятия

Ключевская ул., д. 456, г. Улан-Удэ, 670013  
тел. (301-2) 41-25-74, факс: (301-2) 41-24-11, E-mail: [org@03.rosпотребнадзор.ru](mailto:org@03.rosпотребнадзор.ru) <http://www.03.rosпотребнадзор.ru>  
ОКПО 73228805, ОГРН 1050302662288, ИНН/КПП 0323121940/032301001

**ПРЕДПИСАНИЕ**

должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и контроль (надзор) в сфере защиты прав потребителей

18.08.2015

№ 191

Улан-Удэ

(место составления)

При проведении обследования в отношении Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Улан-Удэнский инженерно-педагогический колледж», расположенном по адресам: 670009, г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, дом 3 (корпус №1, юридический адрес), 670009, г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, 7 (общежитие)

(место проведения проверки), в действиях проверяемого юридического лица:

(указать полное наименование объекта, его принадлежность, адрес расположения)

Наименование юридического лица – Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Улан-Удэнский инженерно-педагогический колледж» (далее – ГБПОУ «У-УИПК»)

ОГРН – 1020300966223 от 26.01.2012 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Бурятия ИНН – 0323070132, КПП – 032601001, БИК - 048142001 Расчетный счет - 40601810000001000001 в ГРКЦ НБ Республики Бурятия Банка России г. Улан-Удэ

Юридический адрес учреждения - 670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 3

Фактический адрес учреждения - 670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 3 (корпус №1), 670009, г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, 7 (общежитие)

Руководитель учреждения – временно исполняющий обязанности директора - Хасаранов Бимба Чимит-Цыренович.

Дата, месяц, год рождения – 17.11.1962

Место рождения – с. Судутуй Бичурского района Бурятской АССР

Гражданство – гражданин РФ

Семейное положение – женат

Место регистрации и жительства – 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, дом 34, кв. 71


Место работы, должность – ГБПОУ «У-УИПК», врио директора, тел 25-10-11.

Документ, удостоверяющий служебное положение – копия приказа Министерства образования и науки Республики Бурятия № 111 от 30.06.2015 г. «О назначении Хасаранова Бимбы Чимит-Цыреновича временно исполняющим обязанности директора ГБПОУ «У-УИПК».

Документ, удостоверяющий личность – паспорт серия 8109 № 295334 выдан 12.10.2009 Отделом УФМС России по Республике Бурятия в Октябрьском районе гор. Улан-Удэ.

Подвергалось ли ранее административной ответственности – со слов нет

Совершило административное правонарушение, выразившееся в том, что в период времени с 08 час. 30 мин. до 14 час. 00 мин. 18.08.2015 при проведении обследования ГБПОУ «У-УИПК», расположенного по адресам: 670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 3 (корпус №1), 670009, г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, дом 1Г (общежитие), предметом деятельности которого в соответствии с п. 2.2 Устава является реализация основных образовательных программ начального профессионального, среднего профессионального образования,



дополнительных профессиональных программ, а также реализация общеобразовательных программ в соответствии с федеральными образовательными стандартами, проведенного на основании приказа Министерства образования и науки Республики Бурятия № 1757 от 03.08.2015 «О подготовке профессиональных образовательных учреждений к новому 2015-2016 учебному году», непосредственным обнаружением, выявлено, что в руководимом врио директора Хасарановым Б.Ч-Д., учреждением имеющим возможность для соблюдения правил и норм, не предпринявшим все зависящие от него меры к его соблюдению не выполняются санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, не обеспечиваются условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, выразившееся в следующем:

- В нарушение ст.11 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – ФЗ № 52-ФЗ), п. 3.1. санитарно – эпидемиологических правил и нормативов СП 2.1.2.2844 – 11 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений», утв. Постановлением от 23.03.2011 № 23 Главного государственного санитарного врача РФ (далее - СП 2.1.2.2844 – 11), предусматривающие, что в многоэтажных общежитиях должны быть предусмотрены жилые комнаты и помещения общего пользования, в том числе: на 1 этаже помещения медицинского назначения (кабинет врача (или медицинской сестры), процедурная и изолятор (для временной изоляции заболевшего до его госпитализации в лечебное учреждение); на каждом этаже душевые, комнаты гигиены девочки, постирочные, гладильные, комнаты для сушки белья, помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря, фактически в общежитии не предусмотрены помещения медицинского назначения, помещение для сушки одежды и обуви; на каждом этаже не предусмотрены постирочные и гладильные, на 4 этаже не установлены душевые (установлены на 2 и 3 этажах);

- В нарушение ст.11 ФЗ № 52-ФЗ, п. 4.4.1. СП 2.1.2.2844 – 11, предусматривающие, что каждая жилая комната должна быть обеспечена твердым и мягким инвентарем, шкафами для одежды и обуви, постельными принадлежностями. Количество тумбочек, стульев и кроватей в жилых комнатах должно соответствовать числу проживающих, фактически отмечается недостаточная обеспеченность твердым и мягким инвентарем, количество тумбочек и стульев не соответствует числу проживающих, имеются шкафы для одежды и обуви, тумбочки устаревшие, разбитые, требующие замены;

- В нарушение ст.11 ФЗ № 52-ФЗ, п. 4.4.6. СП 2.1.2.2844 – 11, предусматривающие, что в кладовых для хранения чистого белья должны быть установлены шкафы или стеллажи с гигиеническим покрытием, фактически в кладовой для хранения чистого белья не установлены шкафы, чистое белье хранится в мешках на полу;

- В нарушение ст.11 ФЗ № 52-ФЗ, п. 5.9. СП 2.1.2.2844 – 11, предусматривающие, что мягкий инвентарь (матрасы, подушки, одеяла) должен подвергаться камерной дезинфекции ежегодно, а также после каждого выселения проживающих. Камерная дезинфекция мягкого инвентаря должна проводиться специализированными организациями и учреждениями, фактически мягкий инвентарь не подвергается ежегодно камерной дезинфекции;

- В нарушение ст.11 ФЗ № 52-ФЗ, п. п. 4.3.2, 5.3. СП 2.1.2.2844 – 11, п. 2.4.2. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 26.01.2003 (далее - СанПиН 2.4.3.1186-03), предусматривающих, что учебные помещения и общежития должны быть обеспечены искусственным освещением, замену перегоревших ламп проводят по мере выхода из строя, неисправные, перегоревшие люминесцентные (энергосберегающие) лампы собираются в контейнер и направляются на утилизацию, фактически в спортивном зале учебного корпуса, в жилых комнатах, кухнях общежития имеются неисправные перегоревшие люминесцентные лампы и лампы без защитной арматуры;

- В нарушение ст.11 ФЗ №52, п.п. 2.4.3.2., 2.4.3.3. СанПиН 2.4.3.1186-03, п. 5.2. СП 2.1.2.2844 – 11, предусматривающих, что фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года, оконные стекла должны очищаться и тщательно мыться по мере загрязнения, через открытые форточки (фрамуги, створки окон) осуществляется проветривание учебного помещения, фактически окна в учебном корпусе и общежитии устаревшие, частично остекление выполнено из нецельного стеклопакета, форточки и фрамуги не функционируют, что не позволяет проводить режим проветривания и качественную уборку;

- В нарушение ст.11 ФЗ №52, п. 5.1. СП 2.1.2.2844 – 11, п. 2.5.1.1. СанПиН 2.4.3.1186-03, предусматривающих, что все помещения учреждения, общежития содержат в порядке и чистоте, проводят ежедневную влажную уборку с применением моющих, чистящих и дезинфицирующих средств, фактически в учебном корпусе в кабинете английского языка полы местами прогибаются, линолеум с нарушением целостности, изношен, в кабинете №12 «Материаловедение» на потолке глубокие трещины, штукатурный слой нарушен, двери межкомнатные и секционные в общежитии устаревшие, с нарушением целостности, что не позволяет проводить их качественную уборку и дезинфекцию;

- В нарушение ст.11 ФЗ №52, п. 2.4.3.5. СанПиН 2.4.3.1186-03, предусматривающем, что механическая вытяжная вентиляция предусматривается для следующих групп помещений: учебных кабинетов, актов залов, гардеробной, санитарных узлов, помещений для обработки и хранения уборочного инвентаря, фактически в учебном корпусе не предусмотрена механическая вытяжная вентиляция;

- В нарушение ст.11 ФЗ № 52-ФЗ, п. 9.6. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2003 (далее - СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03), предписывающем, что конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволять изменять позу... Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сидения и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сидения, фактически в компьютерных классах, кабинете электронной библиотеки, студии информационных ресурсов установлены стулья ученические, нерегулируемые;

- В нарушение ст.11 ФЗ № 52-ФЗ, п. 6.1. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03, п. 2.4.1.2. СанПиН 2.4.3.1186-03, предписывающих, что рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева, направление основного светового потока не должно быть спереди и сзади от обучающихся, фактически в компьютерных классах, кабинете электронной библиотеки, студии информационных ресурсов рабочие столы размещены с нарушением гигиенических требований, видеодисплейные терминалы ориентированы лицевой стороной к световым проемам, направление основного светового потока сзади от обучающихся;

- В нарушение ст.11 ФЗ №52, п. 2.2.4.11. СанПиН 2.4.3.1186-03, предусматривающего, что на каждом этаже размещают санитарные узлы для подростков обоего пола, оборудованные кабинами с дверями, фактически – туалеты не оборудованы кабинами с дверями;

- Столовая. В нарушение ст.11 ФЗ №52, п. 4.4. санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 06.11.2001 (далее - СП 2.3.6.1079-01) предписывающем, что производственные, вспомогательные и санитарно-бытовые помещения оборудуются приточно-вытяжной механической вентиляцией, фактически производственные помещения (кроме горячего цеха), вспомогательные и санитарно-бытовые помещения не оборудованы приточно-вытяжной механической вентиляцией;

- В нарушение ст.11 ФЗ № 52-ФЗ, п. 4.6. СанПиН 2.4.5.2409-08, предусматривающем, что стеллажи, подтоварники для хранения пищевых продуктов посуды, инвентаря должны иметь высоту от пола не менее 15 см, конструкция и размещение стеллажей и поддонов должны позволять проводить влажную уборку, фактически подтоварники для хранения сыпучих продуктов высотой менее 15 см.

Своими действиями юридическое лицо - ГБПОУ «У-УИПК» совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.3 КоАП РФ - нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 29.9, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения условий возникновения и распространения заболеваний (отравлений) людей предлагаю:

- ✓ 1. Провести ремонт кровли в учебном корпусе;
- ✓ 2. Провести замену устаревших 95 оконных блоков в общежитии, 42 оконных блоков в учебном корпусе;
- ✓ 3. Провести замену устаревших 62 межкомнатных и секционных дверей в общежитии;
4. Предусмотреть на 1 этаже общежития помещения медицинского назначения (кабинет врача (или медицинской сестры), процедурная и изолятор); на каждом этаже душевые, постирочные, гладильные, комнаты для сушки белья, помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря;
5. Провести в общежитии замену устаревшего твердого и мягкого инвентаря;
6. Установить в кладовых для хранения чистого и грязного белья шкафы или стеллажи с гигиеническим покрытием;
7. Подвергать ежегодно мягкий инвентарь (матрасы, подушки, одеяла) камерной дезинфекции;
8. Провести замену неисправных, перегоревших люминесцентных (энергосберегающих) ламп в спортивном зале учебного корпуса, в жилых комнатах и кухнях общежития;
9. Провести ремонт пола и замену напольного покрытия в кабинете английского языка, ремонт потолка в кабинете №12 «Материаловедение»;
10. Оборудовать производственные, вспомогательные и санитарно-бытовые помещения столовой, санитарные узлы, актовый зал, гардеробную, помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря учебного корпуса и общежития механической вытяжной вентиляцией;
11. Установить в компьютерных классах, кабинете электронной библиотеки, студии информационных ресурсов рабочие стулья (кресло) подъемно-поворотные, регулируемые по высоте и углам наклона сидения и спинки;
12. Разместить в компьютерных классах, кабинете электронной библиотеки, студии информационных ресурсов рабочие столы таким образом, чтобы естественный свет падал преимущественно слева, не допускать направление основного светового потока спереди и сзади от обучающихся;
13. Оборудовать в туалетных помещениях учебного корпуса санитарные узлы кабинками с дверями;
14. Установить стеллажи и подтоварники для хранения пищевых продуктов, посуды, инвентаря высотой от пола не менее 15 см, провести ремонт и покраску стеллажей.


Ответственность за выполнение вышеуказанных мероприятий по предписанию возлагается на юридическое лицо - ГБПОУ «У-УИПК».

Законный представитель юридического лица – врио директора Хасаранов Бимба Чимит-Цыренович

✓ Срок выполнения предписания и представления информации о принятых мерах в Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия – 04.09.2017


Настоящее предписание в течение трех месяцев может быть обжаловано лицами, указанными в ст.198 Арбитражно-процессуального кодекса Российской Федерации, в арбитражный суд по общим правилам искового производства, предусмотренным главой 24 АПК РФ (ч.4 ст.198 АПК РФ).

Начальник отдела санитарного надзора  
Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия

  
(подпись)

Богданова О.Г.  
ФИО

Копию настоящего предписания получил « 18 » 08.2015 г.

  
(должность)

  
(подпись)

Хасарамов Б.С.Ч  
(фамилия, инициалы)